

Beskrivelsestekst for GreenWeave-materiale

Materialkrav:

- Tekstilkanalene skal være utført i filtreringsklasse M6 og med en dokumentert minimum støvbæreevne på 25 g/m² testet iht. EN 779:2012, for både å sikre ren luft og holde vaskefrekvensen på et minimum
- Tekstilaterialet skal være testet og godkjent i henhold til brannnormen DS428 og EN 13501-1 og oppnå B-s1, d0 uten noen etterbehandling
- Tekstilaterialet skal være permeabilitetsstabil og ha en maksimal krymping på 0,5 % etter vask for å sikre en korrekt luftgjennomgang og dimensjoner, også etter vask
- Tekstilaterialet skal være Cradle to Cradle-sertifisert. Sertifiseringen skal dokumentere produktets bærekraftighet, og at det tas ansvar for produktet fra vugge til vugge
- Tekstilaterialet skal være godkjent i henhold til Øko-Tex 100-standarden, som garanterer, at det ikke er noen skadelige eller allergifremkaldende stoffer i tekstilet
- Tekstilkanalene skal dimensjoneres i henhold til produsentens anvisninger og anbefalinger

Leverandørkrav:

- Produsenten skal yte 10 års garanti på den komplette tekstilbaserte løsningen
- Produsenten skal yte minimum 1 års garanti på den tekniske virkemåten
- Produsenten skal levere termiske beregninger av hastigheter i oppholdssone
- Produsenten skal være sertifisert i henhold til ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og OHSAS 18001

01/2020

