

Beskrivelsestekst for Inject® (huller)

Funksjon:

Det skal leveres luftbehandlingssystem basert på omrøringsventilasjon. Luftfordelingen skal løses med tekstilventilasjon med komplett opphengssystem tilpasset systemet.

KE-Inject® ventilasjonssystem anvender Ø4,5 mm hull som er strategisk plassert, slik at de gir optimal blandingsevne. KE Inject® ventilasjonssystem vil gi tilstrekkelig aktiv blanding av romluften slik at den kan brukes til både kjøling og oppvarming. Grad av blanding er avhengig av materialvalg og hullmønster.

Materialkrav:

- Tekstilmaterialiet skal være testet og godkjent i henhold til brannnormen DS428 og EN 13501-1 og oppnå B-s1, d0 uten noen etterbehandling
- Grupperinger af laserskårne hull dimensjonert i henhold til produsentens anvisninger og hullmønstre

Leverandørkrav:

Leverandør av tekstilsystemet skal utføre nødvendige og dokumenterbare klimatekniske beregninger med tanke på tekstilpermeabilitet, plassering og antall huller for aktuelle lokaler.

01/2020

