

Beskrivelsestekst for MultiWeave-materiale

Materialkrav:

- Tekstilkanalene skal være utført i filtreringsklasse G2, jf. EN 779:2012
- Tekstilaterialet skal være renrumssertifisert iht. klasse 4, ISO 14644-1 - ingen partikkelavgivelse
- Tekstilaterialet skal være branttestet iht. DS 428 og EU-norm EN 13501-1 og oppnå B-s1,d0 uten noen etterbehandling
- Tekstilaterialet skal ha en rivestyrke på 110-210 N iht. EN ISO 13937:2
- Tekstilaterialet skal være godkjent i henhold til Øko-Tex 100-standarden, som garanterer, at det ikke finnes skadelige eller allergifremkallende stoffer i materialet
- Tekstilaterialet skal være permeabilitetsstabil og ha en maksimal krymping på 0,5% etter vask for å sikre en korrekt luftgjennomgang og dimensjoner, også etter vask
- Tekstilkanalene skal dimensjoneres i henhold til produsentens anvisninger og anbefalinger

Leverandørkrav:

- Produsenten skal yte 10 års garanti på den komplette tekstilbaserte løsningen
- Produsenten skal yte minimum 1 års garanti på den tekniske virkemåten
- Produsenten skal levere termiske beregninger av hastigheter i oppoldssonen
- Produsenten skal være sertifisert i henhold til ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og OHSAS 18001

01/2020

